



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ»

396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1А тел./факс 2-29-31
расчетный счет 40702810613000022357 в Центрально-черноземном банке ПАО Сбербанк
г.Воронеж дополнительный офис №9013/0263
Кор/счет 30101810600000000681 БИК 042007681
ИНН / КПП 3628019094 / 362801001
e-mail: mup.vks-semiluki@mail.ru

г. Семилуки

«15» Января 2021 г.

Акт обследования.

Мы, нижеподписавшиеся, Инженер МУП «ВКС» Чермоусов А.В., Инженер по ремонту оборудования и контролю за производством МУП «ВКС» Михайлов А.А., Наблюдатель ВКС МУП «ВКС» Усов А.Б., Директор ООО «Управдом» Пушкарев С.А.

произвели обследование

Системы водоснабжения жилого дома №5 по ул. 8^{ой} Марта г. Семилуки. d= мм.

Выявлено:

14 Января 2021 г. в 18³⁰-19⁰⁰ прошёл порыв трубопровода колодезной воды ф 63 мм в подвале жилого дома №5 по ул. 8^{ой} Марта. (Управляющая компания ООО «Управдом» Директор Пушкарев С.А.).
Важный факт! Вовлечён за собой перебой в водоснабжении жилых домов по ул. 8^{ой} Марта 9^{ой} Января текущего года.
В 21⁰⁰ по обращению ООО «Управдом» МУП «ВКС» было вынуждено согласовать прекращение подачи воды на жилые дома №1, №3, №5, №7 и №9 по ул. 8^{ой} Марта для проведения ООО «Управдом» ремонтных работ.
По состоянию на 8⁰⁰ 15 Января 2021 г. ООО «Управдом» приступило к выполнению ремонтных работ.
Фотографии подвала жилого дома №5 по ул. 8^{ой} Марта г. Семилуки прилагаются.

Подписи представителей

Представитель МУП «Водоканал Семилуки» Чермоусов А.В.
Представитель МУП «ВКС» Михайлов А.А.
Представитель МУП «ВКС» Усов А.Б.
Представитель ООО «Планета Управдом» Пушкарев С.А.

