



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ»

396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1А тел./факс 2-29-31
расчетный счет 40702810613000022357 в Центрально-черноземном банке ПАО Сбербанк
г.Воронеж дополнительный офис №9013/0263
Кор/счет 30101810600000000681 БИК 042007681
ИНН / КПП 3628019094 / 362801001
e-mail: mup.vks-semiluki@mail.ru

г. Семилуки

« 4 » марта 2020 г.

Акт обследования.

Мы, нижеподписавшиеся, «Мастер ВКХ Трунов ВН слесарь МСР
Сергеев ВН

произвели обследование

Першинского №11

d= _____ мм.

Выявлено:

№617 На момент проверки вода чистая, давление воды из крана хорошее, колонка работает, перекачивает давление. Катков В.И.

№614 На момент проверки вода чистая, давление воды слабое, перекачивает давление восстанавливается. Трунов В.Н.

№613 На момент проверки вода чистая, давление воды хорошее, колонка работает перекачивает давление. Першинский В.В.

Подписи представителей

Представитель МУП «Водоканал Семилуки»	<u>Трунов В.Н.</u>	/	<u>Сергеев В.Н.</u>	/
Представитель	<u>Сергеев В.Н.</u>	/		/
Представитель		/		/
Представитель		/		/