



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ»

396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1А тел./факс 2-29-31
расчетный счет 40702810613000022357 в Центрально-черноземном банке ПАО Сбербанк г.Воронеж
дополнительный офис №9013/0263 Кор/счет 30101810600000000681 БИК 042007681
ИНН / КПП 3628019094 / 362801001
e-mail: mup.vks-semiluki@mail.ru

г. Семилуки

« 4 » марта 2020 г.

Акт обследования.

Мы, нижеподписавшиеся, с. Мастер ВКХ Трунов ВН слесарь МЗР
Сергеев В.А.

произвели обследование

Дзержинского 11

Выявлено:

№ 80 вода чистая, давление воды слабое,
колонка не работает, пережигается
напряжение давления воды

№ 77 вода чистая, давление воды слабое,
колонка не работает, пережигается
напряжение давления воды

№ 74 вода чистая, давление воды слабое,
колонка не работает, пережигается
напряжение давления воды

Трунов В.Б.
(председатель)

Подписи представителей

Представитель МУП «Водоканал Семилуки»

Представитель

Представитель

Представитель

Сергеев В.А.

Трунов В.Н.
Сергеев В.А.