



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ»

396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1А тел./факс 2-29-31
расчетный счет 40702810613000022357 в Централно-черноземном банке ПАО Сбербанк г.Воронеж
дополнительный офис №9013/0263 Кор/счет 30101810600000000681 БИК 042007681
ИНН / КПП 3628019094 / 362801001
e-mail: mup.vks-semiluki@mail.ru

г. Семилуки

« 4 » Март 2020 г.

Акт обследования.

Мы, нижеподписавшиеся, и Мастер ВК Трубков Вн слесарь ЛД
Сергеев Вн

произвели обследование

Взрешенное №11

Выявлено:

кв 43 Давление воды плохое, колонка не работает,
перегородки нажиме давлении вода чистая.
Мещеряков Моев

кв 48 Вода чистая, плохое давление воды, колонка
не работает, нажиме давлении перегородки

Виктор Е.П
Сергеев

кв 46 вода чистая, плохое давление воды,
колонка работает, нажиме давлении перегородки

Маслова Вн

Подписи пре ТТБ эй

Представитель МУП «Водоканал Семилуки»

Представитель

Представитель

Представитель

Сергеев
Сергеев

Трубков Вн
Сергеев Вн