

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1679-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран насосной №1 3 подъема (правый берег р. Дон), Воронежская область, г. Семилуки.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1679-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место проведения испытаний: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	6,1±1,8	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ГТ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Вашук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.  
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756  
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1707-06п от «01» июня 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»
2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.
3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» насосная №1 3 подъёма (правый берег р.Дон)
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00  
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».  
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.  
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>C  
Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.  
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.
7. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)
8. **Код образца (пробы):** 1707-06п
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
12. **Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г.  
 Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог  
 ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

**Лицо, ответственное за оформление протокола:** \_\_\_\_\_ *М.Н.* Саврасова М.Н.,  
 помощник врача по ГТ

**Лицо, утвердившее протокол:** \_\_\_\_\_ *В.В.* Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1680-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран насосной №1 2 подъема (левый берег р. Дон), Воронежская область, г. Семилуки.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1680-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**Юридический адрес:** 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. **Телефон/факс:** 2637761, 2636228, **e-mail:** san@sanep.vrn.ru. **ОКПО** 75929854, **ОГРН** 1053600128889,  
**ИНН/КПП** 3665049241/366501001  
**Фактический адрес и место осуществления деятельности:** 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.  
**Телефон/ факс:** (47372)2-17-09, 2-26-14, **e-mail:** postmaster@higiene.vsi.ru, **ОКПО** 01662074, **ОГРН** 1053600128889,  
**ИНН/КПП** 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756  
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1708-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» насосная №1 2 подъёма (левый берег р.Дон)

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 28.05.2020г. 10:00

**Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор:** Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

**Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>C

**Дата и время доставки в ИЛ:** 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.  
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1708-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г.

Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог  
 ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
 помощник врача по ИЛ

Лицо, утвердившее протокол: \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1681-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран насосной №3 2 подъема (микрорайон СКСМ), Воронежская область, г. Семилуки.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»  
Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1681-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1709-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» насосная №3 2 подъёма ( м-р-он «СКСМ»)

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>С

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1709-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г.

Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог  
 ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

**Лицо, ответственное за оформление протокола:** \_\_\_\_\_ *Саврасова М.Н.,*  
 помощник врача по ИЛ

**Лицо, утвердившее протокол:** \_\_\_\_\_ *Ващук В.В.,* руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1682-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран насосной № 2 3 подъема (микрорайон «Южный»), Воронежская область, г. Семилуки.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1682-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1710-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» насосная №2 3 подъема ( м-р-он «Южный»)

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>C

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1710-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г.					
Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог					

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ИЛ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Вашук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1683-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** магазин по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ломоносова.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1683-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	6,0±1,8	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.  
 Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант  
 ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_  
 (там где это применимо и уместно)

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
 помощник врача по ИЛ

Лицо, утвердившее протокол: \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**Юридический адрес:** 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. **Телефон/факс:** 2637761, 2636228, **e-mail:** san@sanep.vrn.ru. **ОКПО** 75929854, **ОГРН** 1053600128889,

**ИНН/КПП** 3665049241/366501001

**Фактический адрес и место осуществления деятельности:** 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

**Телефон/ факс:** (47372)2-17-09, 2-26-14, **e-mail:** postmaster@higiene.vsi.ru, **ОКПО** 01662074, **ОГРН** 1053600128889, **ИНН/КПП** 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1711-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» магазин г.Семилуки,ул.Ломоносова

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 28.05.2020г. 10:00

**Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор:** Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

**Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>С

**Дата и время доставки в ИЛ:** 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1711-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1684-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** магазин ЗАО «Тандер» по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Гагарина.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»  
Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1684-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU.511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1712-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» магазин ЗАО «Тандер»- г. Семилуки, ул. Гагарина

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>С

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1712-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г. Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог					

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по БТ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1685-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** АО «Семилукихлеб» по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Рязанцева.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1685-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,8±1,7	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.


Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_  Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ИЛ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_  Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1713-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» АО «Семилукихлеб»

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1713-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	11	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г.					
Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог					

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ *Саврасова М.Н.* Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ГТ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ *Ващук В.В.* Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1686-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября..

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1686-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место проведения испытания: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,8±1,7	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ГТ

Лицо, утвердившее протокол: \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1714-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ «ЦГиЭ»

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладозлементами t +5<sup>0</sup>C

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1714-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1687-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** магазин «Пятерочка» по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Курская.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1687-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	6,1±1,8	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_  
(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ГИ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Вашук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1715-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» магазин «Пятерочка»-г.Семилуки,ул.Курская

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1715-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1688-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, пер. Солнечный, д. 15.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»  
Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1688-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место проведения испытания: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	6,1±1,8	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.  
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант  
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача во ФГТ

Лицо, утвердившее протокол: \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1716-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д.№15 по пер.Солнечный

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>C

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1716-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	14	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г.

Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог  
 ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола:  
 помощник врача по \_\_\_\_\_

*М.Н.* Саврасова М.Н.,

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_

*В.В.* Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1689-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, пер. Степной, д. 24.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»  
Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1689-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место проведения испытаний: \_\_\_\_\_  
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	6,1±1,8	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.  
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант  
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_  
(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача ИЛ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1717-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д.№24 по пер. Степной

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>С

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1717-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	12	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г. Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог					

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по \_\_\_\_\_

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ



*(Handwritten signatures in blue ink)*



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1690-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Химиков, д. 8.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1690-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1718-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д.№8 по ул. Химиков

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1718-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	15	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г.

Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог  
 ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ *М.Н.* Саврасова М.Н.,  
 помощник врача по ЧЗ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ *В.В.* Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1691-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** КНС № 1 по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»  
Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1691-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,7±1,7	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ГТ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.  
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756  
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1719-06п от «01» июня 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

---

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

---

3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

---

4. **Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» КНС №1 (ул. 25 Лет Октября)

---

5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00  
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».  
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.  
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>C  
Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

---

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.  
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

---

7. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

---

8. **Код образца (пробы):** 1719-06п

---

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
12. **Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	14	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г. Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог					

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача п/п

Лицо, утвердившее протокол: \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1692-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Пушкинская, д.83.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1692-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место проведения испытания: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,9 ± 1,8	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ГИ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.  
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756  
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1720-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д. № 83 ул. Пушкинская

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>С

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.  
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1720-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	17	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г. Испытания проводил(и): Филипцова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог					

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача №1

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1693-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в ООШ микрорайона Южный по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, (п. Новый).

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»  
Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1693-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место проведения испытаний: \_\_\_\_\_  
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,7 ±1,7	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.  
Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант  
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_  
(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ГИ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1721-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ООШ микрорайона Южный (п.Новый)

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>С

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1721-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	16	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г. Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог					

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_  Саврасова М.Н.,  
помощник врача

Лицо, утвердившее протокол: \_\_\_\_\_  Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1694-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Лесная, д. 1. Микрорайон Южный (с. Старое).

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1694-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место проведения испытания: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,7 ±1,7	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ГТ

Лицо, утвердившее протокол: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.  
Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756  
Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1722-06п от «01» июня 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

---

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

---

3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

---

4. **Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д.№1 по ул. Лесная микрорайон Южный (с.Старое)

---

5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00  
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».  
ИЛ не несет ответственность за отбор проб.  
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>C  
Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

---

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.  
Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

---

7. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

---

8. **Код образца (пробы):** 1722-06п

---

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
12. **Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1695-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Щеголевой, д. 13, микрорайон Березки.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1695-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место проведения испытаний: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,7 ± 1,7	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ИЛ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1723-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д.№13 ул. Щеголевой (микрорайон Березки).

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>С

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1723-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1696-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Заречная, д. 5.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»  
Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1696-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,9 ± 1,8	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ИЛ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1724-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д.№ 5 по ул. Заречная

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1724-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1697-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Боярская, д. 38.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1697-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус (вкус)	балл	-	не более 2	ГОСТ Р 57164 п. 5
4	Цветность	градус	5,9 ±1,8	не более 20	ГОСТ 31868 метод Б

Дата проведения испытаний: 28.05.2020 г.

Испытания проводил(и): Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красавина Т.Н., заведующий отделом, врач-лаборант

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Саврасова М.Н.,  
помощник врача по ИЛ

Лицо, утвердившее протокол: \_\_\_\_\_ Вашук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**Юридический адрес:** 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. **Телефон/факс:** 2637761, 2636228, **e-mail:** san@sanep.vrn.ru. **ОКПО** 75929854, **ОГРН** 1053600128889,

**ИНН/КПП** 3665049241/366501001

**Фактический адрес и место осуществления деятельности:** 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

**Телефон/ факс:** (47372)2-17-09, 2-26-14, **e-mail:** postmaster@higiene.vsi.ru, **ОКПО** 01662074, **ОГРН** 1053600128889, **ИНН/КПП** 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1725-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д.№ 38 по ул. Боярской

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 28.05.2020г. 10:00

**Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор:** Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

**Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5<sup>0</sup>С

**Дата и время доставки в ИЛ:** 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1725-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	12	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Дата проведения испытаний: 28.05.2020г. – 01.06.2020г.

Испытания проводил(и): Филиппова С.В., фельдшер-лаборант, Сидорова О.В., биолог  
 ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидорова О.В., биолог

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_  Саврасова М.Н.,  
 помощник врача по ИЛ

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_  Ващук В.В., руководитель ИЛ





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1698-07п от 2 июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки».

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** кран в жилом доме по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Прохладная, д. 6.

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020 г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: начальник участка ВКХ МУП «ВКС»

Усков А. Б.

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020 г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 808 п от 28.05.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020 г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5)

**8. Код образца (пробы):** 1698-07п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности метод Б

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0801232	32672-06	№13/28	до 13.01.21

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25.

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 511756

Дата включения в реестр 15.04.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1726-06п от «01» июня 2020 г.

**1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал Семилуки»

**2. Адрес заказчика:** Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1а.

**3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** МУП «Водоканал Семилуки» ж.д.№ 6 по ул. Прохладной

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.05.2020г. 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП «ВКС».

ИЛ не несет ответственность за отбор проб.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, термосумка с хладоэлементами t +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 28.05.2020г. 12:00

**6. Дополнительные сведения:** Акт отбора № 809п от 28.05.2020г.

Основание: Договор № 3/06/07/09/21 от 22.01.2020г.

**7. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.3)

**8. Код образца (пробы):** 1726-06п

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**12. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

