

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13309-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран на насосной станции №1 II подъема, Воронежская обл, р-н Семилукский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13309-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13309-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:59					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,7±1,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:15 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:30, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:32					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13309-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13312-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран на насосной станции №3 II подъема, Воронежская обл, р-н Семилукский,

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13312-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13312-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:48					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,1±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:30, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:30					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13312-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13314-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран на насосной станции №2 III подъема, Воронежская обл, р-н Семилукский,

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13314-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13314-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 17:18					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,7±1,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:40, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:36					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13314-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:

+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра

Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13315-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран на насосной станции №1 III подъема, Воронежская обл, р-н Семилукский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13315-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13315-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 17:18					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	3,1±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:15 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:30, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:37					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13315-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова
17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01/13296-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, , г.Семилуки, ул. Транспортная, д.16

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13296-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13296-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 17:17					
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	3,2±1,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:40, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:36					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13296-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:

+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра

Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13299-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: магазин (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Курская, д. 36

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13299-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А

Протокол испытаний № 36-01/13299-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 17:15					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	2,9±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:15 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:30, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:33					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13299-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13300-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, , г. Семилуки. ул. 25 лет Октября. д.136

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13300-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

Протокол испытаний № 36-01/13300-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:57					
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	2,5±0,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:30, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:31					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13300-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13303-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН
3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г. Семилуки, ул. Рязанцева, д.1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13303-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13303-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 17:16					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,2±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:25 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:35, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:34					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13303-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:

+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра

Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13304-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, , г. Семилуки, ул. Ромазанова, д.5

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13304-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13304-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 17:20					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:15 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:30, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:38					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13304-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:

+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра

Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13307-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы Д. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: ЗАО "Тендер"(водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г.Семилуки.
ул. Гагарина,39

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.11.2023 08:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2023 12:01

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 07.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13307-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-160	33А

Протокол испытаний № 36-01/13307-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 07.11.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 13:50, дата окончания испытаний 14.11.2023 16:08					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	2,9±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 07.11.2023 12:15 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 07.11.2023 12:30, дата окончания испытаний 10.11.2023 09:32					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13307-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13477-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, Д. 1А

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** магазин (водопроводный кран), Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Ломоносова, д. 2А

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13477-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А

Протокол испытаний № 36-01/13477-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170719

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:22					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,1±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:18					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13477-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13481-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН
3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, Д. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, пер Солнечный, д. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13481-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13481-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:18					
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,7±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:13					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13481-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13482-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, Д. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г. Семилуки, пер. Степной, д.14

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13482-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13482-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:19					
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,1±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:14					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13482-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова
17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13483-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы Д. 1А

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, пер Башкирцева, д. 8

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13483-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13483-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:20					
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,7±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:15					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13483-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13484-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы Д. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Лесная, д. 12

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13484-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13484-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:15					
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,9±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:11					
1	Е.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13484-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)


Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова
17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13485-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Заречная, д. 65

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13485-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-H1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13485-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:17					
1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,7±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:12					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13485-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.:
+74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13486-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, Д. 1А

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Боярская, д. 22

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13486-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13486-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:20					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	4,9±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:16					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13486-23 от 17.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13488-23 от 17.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. Юридический адрес: 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, Д. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Прохладная, д. 45

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения: Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01/13488-80.10-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-Н1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13488-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:21					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,5±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:17					
1	E.coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13488-23 от 17.11.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +74732638502, e-mail: san@sanep.vrn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510125

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.А. Попова

17.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01/13489-23 от 17.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ" (ИНН 3628019094 ОГРН 1173668047816)

2. **Юридический адрес:** 396901, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕМИЛУКИ, УЛ. МУРЗЫ Д. 1А
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Мурзы, Д. 1А

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран, Воронежская обл, р-н Семилукский, г Семилуки, ул Пушкинская, д. 83

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.11.2023 08:27 - 10:02

Ф.И.О., должность: Усков А.Б., начальник участка ВКХ МУП "ВКС"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.11.2023 10:31

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб от 08.11.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №825г от 11 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01/13489-80.10-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-N1	45050830
2	Термостат суховоздушный, ТСВЛ-160	33А
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46099

Протокол испытаний № 36-01/13489-23 от 17.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	0700177

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория коммунальной гигиены Образец поступил 08.11.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 12:00, дата окончания испытаний 14.11.2023 12:14					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус	5,3±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Лаборатория бактериологическая Образец поступил 08.11.2023 10:40 Место осуществления деятельности: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21 дата начала испытаний 08.11.2023 10:55, дата окончания испытаний 10.11.2023 08:10					
1	Е. coli вода питьевая	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов/ОМЧ в питьевой воде	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 36-01/13489-23 от 17.11.2023