


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №915-07п
от « 22 » марта 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»,
Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 20 марта 2018 г. 10 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 20 марта 2018г. 12 час.00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 20 марта 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.5)
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

ОБЪЕКТ, где ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): из водопроводного крана в ж.д. №13, г. Семилуки, ул. Щеголевой (микрорайон «Березки»)

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 915-07п

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА:-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана начальником участка ВКХ МУП «ВКС» Усковым А. Б., основание: договор №3/06/07/09/21 от 11.01.18, акт отбора образцов (проб) продукции №467п от 20.03.18г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

М.Н. Саврасова

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший протокол испытаний
М.П.

В.В. Вашук



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru. ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 930-06п
от 22 марта 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»
Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1-а

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 20 марта 2018г 10час 00мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 20 марта 2018г 12час 00мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 20-22 марта 2018г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.3 по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,
У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МУП «Водоканал Семилуки»
Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1-а

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ж.д.№13 ул.Щеголевой (микрорайон Березки)
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 930-06п

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана начальником участка ВКХ МУП «ВКС»
Усковым А.Б. (договор №3/ 06/07/09/21 от 10.01.18г, акт отбора № 468 п от 20.03.18г)


Лицо ответственное за оформление протокола:

М.Н. Саврасова

Руководитель (заместитель) ИЛ, утвердивший
протокол испытаний:

В.В.Ващук


М.П.



Общее количество страниц 2; страница 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru. ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №539-07п
от «21» февраля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2018 г. 10 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2018г. 12 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 февраля 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.5)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

ОБЪЕКТ, где ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): в/башня (мкрн. Березки).

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 539-07п

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА:-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана начальником участка ВКХ МУП «ВКС» Усковым А. Б., основание: договор №3/06/07/09/21 от 11.01.18, акт отбора образцов (проб) продукции №292п от 19.02.18г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

М.Н. Саврасова

Руководитель (заместитель) ИЛ
М.П.

В.В. Ващук



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 524-06п
от 22 февраля 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»
Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1-а
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2018г 10час 00мин
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2018г 12час 00мин
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19-22 февраля 2018г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.3 по микробиологическим показателям.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МУП «Водоканал Семилуки»
Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1-а
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): в/башня (м-р-он «Березки»)
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 524-06п


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана начальником участка ВКХ МУП «ВКС»
Усковым А.Б. (договор №3/ 06/07/09/21 от 10.01.18г, акт отбора № 291 п от 19.02.18г)

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА:

М.Н. Саврасова

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛИ

В.В.Вашук




М.П.

Общее количество страниц 2; страница 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №548-07п
от « 21 » февраля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»,
Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2018 г. 10 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2018г. 12 час.00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 февраля 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.5)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,
У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская
область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

ОБЪЕКТ, где ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): жилой дом №13, ул. Щеголевой, мкрн.
Березки, г. Семилуки.
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 548-07п

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА:-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана начальником участка ВКХ МУП «ВКС» Усковым
А. Б., основание: договор №3/06/07/09/21 от 11.01.18, акт отбора образцов (проб) продукции №292п от
19.02.18г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

М.Н. Саврасова

Руководитель (заместитель) ИЛ

В.В. Ващук



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 533-06п
от 22 февраля 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»
Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1-а

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2018г 10час 00мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2018г 12час 00мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19-22 февраля 2018г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.3 по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,
У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МУП «Водоканал Семилуки»
Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Мурзы, д.1-а

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ж. д. №13 ул. Щеголевой (микрорайон Березки)
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 533-06п

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана начальником участка ВКХ МУП «ВКС»
Усковым А.Б. (договор №3/ 06/07/09/21 от 10.01.18г, акт отбора № 291 п от 19.02.18г)

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА:

М.Н. Саврасова

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ:

В.В.Вашук




М.П.

Общее количество страниц 2; страница 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru, ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №217-07п
от «01» февраля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»,
Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 января 2018 г. 10 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 января 2018г. 12 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 31 января 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.5)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,
У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская
область, г. Семилуки, ул. Мурзы, 1-а.

ОБЪЕКТ, где ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водонапорная башня (мкрн «Березки»)

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 217-07п

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА:-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана начальников участка ВКХ МУП «ВКС» Усковым А.Б., основание: договор №3/06/07 от 11.01.18, акт отбора образцов (проб) продукции №147п от 31.01.18г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Руководитель (заместитель) ИЛ
М.П.



М.Н. Саврасова
М.Н. Саврасова

В.В. Ващук
В.В. Ващук

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru. ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 232-06п
от 02 февраля 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»

Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 января 2018г 10час 00мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 января 2018г 12час 00мин

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 31 января- 02 февраля 2018г

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.3 по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,

У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МУП «Водоканал Семилуки»

Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): в/ башня микр-он «Березки»

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

№ 232-06п

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена в опечатанном виде начальником участка

ВКХ МУП «Водоканал Семилуки» Усковым А.Б.

(договор №3/06/07/09/21 от 10.01.18г, акт отбора № 148п от 31.01.2018г)

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА:

М.Н. Саврасова

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ:


В.В. Вашук

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru. ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №226-07п
от «01» февраля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»,
Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 января 2018 г. 10 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 января 2018г. 12 час.00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 31 января 2018 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.5)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,
У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Водоканал Семилуки», Воронежская
область, г. Семилуки, ул. Мурзы, 1-а.

ОБЪЕКТ, где ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): из крана ж.д.№13, ул. Щеголевой
(микрорайон Березки)
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 226-07п

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА:-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана начальников участка ВКХ МУП « ВКС» Усковым
А.Б., основание: договор №3/06/07 от 11.01.18, акт отбора образцов (проб) продукции №147п от
31.01.18г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

М.Н. Саврасова


Руководитель (заместитель) ИЛ
М.П.

В.В. Ващук



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 телефон, факс: т.263-77-61, факс 63-62-28, e-mail: san@sanep.vrn.ru Фактический адрес: 396901, Воронежская обл., Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25. телефон, факс: (47372)2-17-09, 2-26-14, e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru. ОКПО 01662074, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/362802001



Номер аттестата аккредитации RA. RU. 511756
Дата включения в реестр 15.04.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 241-06п
от 02 февраля 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Водоканал Семилуки»
Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 января 2018г 10час 00мин
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 31 января 2018г 12час 00мин
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 31января- 02 февраля 2018г
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.3 по микробиологическим показателям.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МУП «Водоканал Семилуки»
Воронежская область, г. Семилуки, ул. Мурзы, д. 1-а.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ж.д.№13 ул. Щеголевой (микрорайона Березки)
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): № 241-06п
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспорт
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана и доставлена в опечатанном виде начальником участка ВКХ МУП «Водоканал Семилуки» Усковым А.Б.
(договор №3/06/07/09/21 от 10.01.18г, акт отбора № 148п от 31.01.2018г)

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА:

М.Н. Саврасова

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ:

В.В.Ващук

М.П.

